

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-2

採水区分		原水		番号	水質検査実施地点名称					
				8	笹野浄水場1系原水					
試料採取時の記録事項	採水月日			5月8日	7月2日					
	採水時間			10:05	9:25					
	天候(前日)			雨	曇					
	天候(当日)			曇	曇					
	気温(℃)			12.2	24.5					
	水温(℃)			15.9	16.7					
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				検査結果						
No	農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00			
2	2,2-DPA (ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00			
3	2,4-D (2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00			
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00	<0.002	0.00			
7	アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00			
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00			
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00			
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
15	イソプロチオラン (IPT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00			
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00			
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00			
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00			
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00			
21	エトフェンブロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00			
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
24	オキシ銅 (有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00			
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00			
27	カフェンストール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00			
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00			
29	カルパリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00			
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00			
33	クミロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00			
34	グリホサート	除草剤	2	<0.005	0.00	<0.005	0.00			
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00			
39	クロロタロニル (TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00			
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00			
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00			
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
44	ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00			
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00			
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005 (二硫化炭素として)	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00			
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00			
49	ジハロホップチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00			
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00			
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00			
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00			
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00			
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00			
56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00			
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00			

※1 水道水としての目標値を掲載。

※2 検査機関：1 = 置賜電気水道事務所 2 = 株式会社丹野

試料採取時の 記録事項		採水月日		5月8日	7月2日				
		採水時間		10:05	9:25				
		天候(前日)		雨	曇				
		天候(当日)		曇	曇				
		気温(℃)		12.2	24.5				
		水温(℃)		15.9	16.7				
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果						
No	農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00		
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00		
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00		
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		
65	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0.005	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00		
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00		
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		
75	ピリプチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00		
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00		
78	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		
79	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		
81	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00		
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00		
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00		
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00		
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00		
98	ベンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		
100	ベントゾン	除草剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00		
101	ペンディメタリン	除草剤、 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00		
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00		
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		
107	メコプロップ (MCP)	除草剤	0.05	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00		
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		
111	メトミノストロピン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00		
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		
113	メフェナセート	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00		
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		
検出値と目標値との比の和			1		0.00		0.00		
検査機関 ※2				2		2			